ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВК ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 08.12.2023.

39

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 14^00 укупно 7^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1		5	

Температура Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ НИЈЕ ИЗВОЂЕНО ЗБОГ НИСКИХ ТЕМПЕРАТУРА СВИХ КОМПОНЕНТИ.
- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ НИЈЕ ИЗВОЂЕНО ЗБОГ НЕДОСТАТКА РАДНИХ ЗАЛИЦА ДО 14^00

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошко

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НАКИ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВВ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 09.12.2023. 40

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	4½	8½	
					66	

Температура / Време
У ..... час ..... C° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П3/2–П3/3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: 12 КАБЛОВА (8×13Ф15,7mm И 4×10Ф15,7mm): N5 LEFT, N5 RIGHT, N7 RIGHT, N7 LEFT, N4 LEFT, N4 RIGHT, N6 RIGHT, N6 LEFT, N3b LEFT, N3b RIGHT, N3a RIGHT, N3a LEFT.

*

- МОНТАЖА ПОПРЕЧНИХ ПЛОЧА И КАПА У ПОЉУ П4/2–П4/3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
УПРАТЊЕНО ЗАКОН ТИПА 17Ф15,7mm.

- *ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ НЕТОПОЛОГИЈИ КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошко Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 7+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: НЕДЕЉА ДАТУМ: 10.12.2023. 41

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 13⁰⁰ укупно 6⁰⁰ часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	

Температура / Време

У ..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У ..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- РАДОВИ НИСУ ИЗВОЂЕНИ ЗБОГ ЈАКЕ КИШЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Бојан С. Арапчеловић * 410 С 436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Драгослав Јовановић дип.г. грађ. * 410 Г222 1. * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 11.12.2023. 42

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^30 укупно 9^30 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1	2	7	

Температура — Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРЕПНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПУ2 – ПУ3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: 6 КАБЛОВА ТИПА 10Ф15,7mm: N2bLEFT, N2bRIGHT, N2aRIGHT, N2aLEFT, N1LEFT, N1RIGHT. ПРЕПНАПРЕЗАЊЕ ИЗВРШЕНО ПРЕМА ДАТОЈ НЕТОПОЛОГИЈИ, КОЈА ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ~~ГЛАВНОГ ИЗВОЂАЧА~~ ИНВЕСТИТОРА
- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА ПУ1 – ПУ2 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИНЈЕКТИРАНО 12 КАБЛОВА (8x13Ф15,7mm И 4x10Ф15,7mm): N7LEFT, N6LEFT, N5LEFT, N4LEFT, N3bLEFT, N3aLEFT, N7RIGHT, N6RIGHT, N5RIGHT, N4RIGHT, N3bRIGHT, N3aRIGHT. ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВРШЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ VHH 1341/23. ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРЕ:
ВАЗДУХА – 8,3°C; ЕМУЛЗИЈЕ – 11,4°C
ВОДЕ – 6,4°C; ПРОТОЧНОСТ – 13,6сек. (Ф10mm)
ЦЕМЕНТА – 7,6°C

- МОНТАЖА ПОТИСНИХ ПЛОЧА И ~~КАТЕ~~ У ПОЉУ ПУ2 – ПУ3, РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. УГРАЂЕНО 15 КОН. (8x22Ф15,7mm и 7x17Ф15,7mm).

ПРИМЕДБЕ
ББ

ВОДЕ ДНЕВНИК: БОШЊАК.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Драгослав Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F22 10 — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: ОБВ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 12.12.2023. 41

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4		1		5	

Температура / Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЗ1 – ПЗ2 (6 КАБЛОВА 10Ф15,7mm) N2bLEFT, N2aLEFT, N1LEFT, N1RIGHT, N2aRIGHT, N2bRIGHT.
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЗ2 – ПЗ3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, (8×13Ф15,7mm И 10×10Ф15,7mm): N7LEFT, N6LEFT, N5LEFT, N4LEFT, N3bLEFT, N3aLEFT, N2bLEFT, N2aLEFT N1LEFT, N1RIGHT, N2aRIGHT, N2bRIGHT, N3aRIGHT, N3bRIGHT, N4RIGHT, N5RIGHT, N6RIGHT, N7RIGHT.

ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ VHM 1341/23.

ОЧИТАНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРЕ:
- ВАЗДУХА – 8,8°C
- ВОДЕ – 6,5°C
- ЦЕМЕНТА – 8,0°C
- АМБИЈЕ – 12,1°C
- ПРОТОЧНОСТ – 13,8 сек (ФИЛ)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [illegible]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [illegible]

Инжењерска комора Србије – Бојан С. Јовановић – 410 2436 08 – Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије – Драгослав Д. Јовановић – 410 F222 – Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 17+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: OBW ГРАЂЕВИНА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 13.12.2023.

41

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	4		1			

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
..... (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЗ6 – ПЗ7 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ИНЈЕКТИРАНО СВИХ 18 КАБЛОВА (8x ПЗФ15,7mm, 10x10Ф15,7mm): N7LEFT, N6LEFT, N5LEFT, N4LEFT, N3bLEFT, N3aLEFT, N2bLEFT, N2aLEFT, N1LEFT, N1RIGHT, N2aRIGHT, N2bRIGHT, N3aRIGHT, N3bRIGHT, N4RIGHT, N5RIGHT, N6RIGHT, N7RIGHT.
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ VHH ПЗИ1/23". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
"ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 8,9°C; ЕМУЛЗИЈЕ – 10,1°C
ВОДЕ – 6,4°C; ПРОТОЧНОСТ – 13,5 сек. (Ф10mm)
ЦЕМЕНТА – 7,1°C.
- ТРАНСПОРТ ОПРЕМА ПО ПАУЗИ, НАКОН ПАУЗЕ ОД
ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА ПЗ6 – ПЗ7, ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ НИЈЕ ИЗВОЂЕНО ЗБОГ ~~ПРОБЛЕМА~~ СА СТРУЈОМ КОЈ ПОЉА ПЛ – ПЗ (ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бојић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИНС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,445
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 14.12.2023.

45

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-ат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4		1	3	8	

Температура / Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П1 – П2 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕДНАПРЕГНУТО 6 КАБЛОВА ТИПА 22Ф15,7мм: N5LEFT, N5RIGHT, N7RIGHT, N7LEFT, N4LEFT, N4RIGHT. ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.
- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ПОЧЕЛО ПОСЛЕ 11h ЗБОГ ПРОБЛЕМА СА СТРУЈОМ.
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П37 – П38 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ИНЈЕКТИРАНО СВИХ 18 КАБЛОВА: 8х13Ф15,7мм И 10х10Ф15,7мм: N7LEFT, N6LEFT, N5LEFT, N4LEFT, N3bLEFT, N3aLEFT, N2bLEFT, N2aLEFT, N1LEFT, N1RIGHT, N2aRIGHT, N2bRIGHT, N3aRIGHT, N3bRIGHT, N4RIGHT, N5RIGHT, N6RIGHT, N7RIGHT. ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ VHM 13Ч41/23". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ: ТЕМПЕРАТУРА: ВАЗДУХА – 7,9°С; ЦЕМЕНТА – 7,5°С; ПРОТОЧНОСТ – N3,4(ф10мм); ВОДЕ – 7,0°С; СМУЉЕЊА – 10,5°С.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Боомикб.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Bojan 410 0436 08

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Драгослав Јовановић 410 U 232 10

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 15.12.2023. 46

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно ..... часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1	3	8	

Температура / Време
У ..... час ..... C° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПМ – П12 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕДНАПРЕТНУТО ПРЕОСТАЛИХ 12 КАБЛОВА (12×12Ф15,7mm И 10×17Ф15,7mm): N6 RIGHT, N6 LEFT, N5b LEFT, N5b RIGHT, N5a RIGHT, N5a LEFT, N2b LEFT, N2b RIGHT, N2a RIGHT, N2a LEFT, N1 LEFT, N1 RIGHT. ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П10 – П11 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ИНЈЕКТИРАНО СВИХ 18 КАБЛОВА (8×12Ф15,7mm И 10×17Ф15,7mm): N7 LEFT, N6 LEFT, N5 LEFT, N4 LEFT, N3b LEFT, N3a LEFT, N2b LEFT, N2a LEFT, N1 LEFT, N1 RIGHT, N2a RIGHT, N2b RIGHT, N3a RIGHT, N3b RIGHT, N4 RIGHT, N5 RIGHT, N6 RIGHT, N7 RIGHT. ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ "НМ 1344/12". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМП. И ПРОТОЧНОСТИ:
ТЕМПЕРАТУРА: ВАЗДУХА -6,8°C; ЦЕМЕНТА -7,0°C; ПРОТОЧНОСТ: 13,7 сек.
ВОДЕ -6,7°C; ЕМУЛЗИЈЕ -10,0°C. (Ф10mm)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Драгослав Д. Јовановић дипл. грађ. инж. 410 F222 10 – ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 147+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

47

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 16.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1	2	7	

Температура / Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П41 – П42 РАСТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ИНЈЕКТИРАНО 14 КАБЛОВА ТИПА: 8×12Ф15,7mm И 6×19Ф15,7mm
N7 LEFT, N6 LEFT, N5 LEFT, N4 LEFT, N3b LEFT, N3a LEFT, N2b LEFT,
N2a LEFT, N7 RIGHT, N6 RIGHT, N5 RIGHT, N4 RIGHT, N3b RIGHT,
N3a RIGHT.
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВРШЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ
ИНМ 13411/20". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА −5,8°C ЕМУЛЗИЈЕ −10,2°C
ВОДЕ −8,3°C ПРОТОЧНОСТ −13,3сек. (Ф10mm)
ЦЕМЕНТА −6,5°C

- ПОКУШЕНО ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П2–П3 РАСТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА ДРУГИМ КОМПЛЕТОМ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ (TN PU-50). УОЧЕН ПРОБЛЕМ НА МАШИНИ ТАКО ДА НИЈЕ ИЗВРШЕНО ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П2–П3.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошкић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Одговорни извођач радова — 410 C436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Одговорни извођач радова — Драгослав Јовановић — 410 F222 08

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: ОДВ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: НЕДЕЉА ДАТУМ: 17.12.2025.

48

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 14^00 укупно 7^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-ат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1		5	

Температура / Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ТРАНСПОРТ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ СА ПОЉА П1-П2 НА ПОЉЕ П19-П20 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
ОДВОЗНЕНА МАШИНА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ PU-50 НА СЕРВИС.

- НИЈЕ БИЛО ИНЈЕКТИРАЊА ЗБОГ НЕДОСТАТКА ВОДЕ.
ПОВУКЛИ СЕ СА ГРАДИЛИШТА КАД НАМ ЈЕ ЈАВЉЕНО (14h) ДА ЈЕ КАМИОН СА ВОДОМ ПОКВАРЕН И ДА НЕЋЕ ДОЋИ ДАНАС.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошњак.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: понедељак ДАТУМ: 18.12.2023

49

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	

Температура / Време
У ..... час ..... C° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... C° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЧ1–ПЧ2 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, 4 КАБЛА 17Ф15,7mm: N1 LEFT, N1 RIGHT, N2a RIGHT, N2b RIGHT.
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П2–П3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, 9 КАБЛОВА – 6×10Ф15,7mm И 3×13Ф15,7mm: N2b LEFT, N2a LEFT, N1 LEFT, N1 RIGHT, N2a RIGHT, N2b RIGHT, N4 LEFT, N5 LEFT, N6 LEFT.

ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ ИИМ 1341/23. ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА –8,1°C; ЕМУЛЗИЈЕ –11,5°C;
ВОДЕ –6,0°C; ПРОТОЧНОСТ –15,8сек. (ф10mm).
ЦЕМЕНТА –5,5°C;

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ОД 11^00 ЗБОГ НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божидар

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Марко С. Арапчевић, дипл.грађ.инж. 410 С436 08 Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: Драгољуб Јовановић, дипл.грађ.инж. 410 Г222 10 Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 147+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ПРАШЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 19.12.2023. 50

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 06^00 до 16^00 укупно 7^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1		4	

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
..... (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОКУ П2–П3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. 9 КАБЛОВА – 5x19Ф15,7mm И 4x10Ф15,7mm: N7LEFT, N3bLEFT, N3aLEFT, N3aRIGHT, N3bRIGHT, N4RIGHT, N5RIGHT, N6RIGHT, N7RIGHT.
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОКУ П1–П2 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. 8 КАБЛОВА – 6x17Ф15,7mm И 2x22Ф15,7mm: N2bLEFT, N2aLEFT, N1LEFT, N1RIGHT, N2aRIGHT, N2bRIGHT, N7LEFT, N6LEFT.

ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ УНИ 1341/23. ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 7,7°C; ЕНУЛЗИЈЕ – 10,8°C;
ВОДЕ – 6,3°C; ПРОТОЧНОСТ – 13,5 сек. (Ф10mm)
ЦЕМЕНТА – 5,6°C;

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ОД 11^00 ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕ.

ПРИМЕДБЕ

НОВЕ ДНЕВНИК: ВОЖЊАК.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Бојан С. — 410 0230 06
Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Драгослав Д. Јовановић — дипл. грађ. инж. — 410 1222 90

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ М7+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 20.12.2023

51

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	1	5	

Температура / Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРЕПНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П19-П20 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕПНАПРЕГНУТО 6 КАБЛОВА ТИПА 22Ф15,7мм: N5LEFT, N5RIGHT, N7RIGHT, N7LEFT, N4LEFT, N4RIGHT.
ПРЕПНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.
ПРЕПНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ОД 9^30 ЗБОГ НЕДОСТАТКА ПОЗАЛИЦЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: БОЖИЋ Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. 410 Г222 10

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — 410 С436 08

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ МОСТ НА КМ 177+155,43
МЕСТО ВРБАС
ИНВЕСТИТОР ОВВ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 21.12.2023

52

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	1	5	

Температура Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЛЧ - ПЦО РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕДНАПРЕГНУТО 6 КАБЛОВА. 12x12Ф15,7mm И 4x17Ф15,7mm: N6RIGHT, N6LEFT, N5bLEFT, N5bRIGHT, N5aRIGHT, N5aLEFT. ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПЛАТОЈ НЕТОПОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ПОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА. ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ОД 930 ЗБОГ НЕДОСТАТКА ДИЗАЛИЦЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Благојевић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,45

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 22.12.2023. 53

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7⁰⁰ до 11³⁰ укупно 4³⁰ часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3		1	1	5	

Температура — Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПОЧЕТАК РАДОВА ОКО 8³⁰ * ЗБОГ НЕДОСТАТКА ДИЗАЛИЦЕ. НИШТА НИЈЕ УРАЂЕНО ЈЕР НИШТА НИЈЕ БИЛО СПРЕМНО ШТО ЈЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА ДОГОВОРЕНО. ПОКУШАВАЛИ СМО НА СВЕ МОГУЋЕ НАЧИНЕ ДА РАДИМО АЛИ БЕЗУСПЕШНО.

* ПОВЕ ПЛУ - ПЦО.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Бојана Ц.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Драгослав Д. Јовановић — дипл. грађ. инж. — 419 С 436 08

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Драгослав Д. Јовановић — дипл. грађ. инж. — 419 С 232 10

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ МОСТ НА КМ 17+155,43

МЕСТО ВРБАС

ИНВЕСТИТОР ОВШ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 23.12.2023

54

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7:30 до 16:30 укупно 9:00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	1	5	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ М3 - ПЕТО РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕДНАПРЕГНУТЕ СЛЕДЕЋИХ 6 КАБЛОВА ТИПА 17Ф15,7mm:
N2b LEFT, N2b RIGHT, N2a RIGHT, N2a LEFT, N1 LEFT, N1 RIGHT.
ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ПРИБАВЉЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.
ПОЧЕТАК РАДОВА ОКО 10:00 ЗБОГ КИШЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК: Бошњак.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Овлашћени извођач радова — 410 С436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Овлашћени извођач радова — Драгослав Д. Јовановић дипл. грађ. инж. 410 Х233 10

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВК ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: недеља ДАТУМ: 24.12.2023. 55

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^30 до 16^00 укупно 8^30 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЧ2-ПЧ3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕДНАПРЕГНУТО 4 КАБЛА Ø15,7mm: N5 LEFT, N5 RIGHT, N7 RIGHT, N7 LEFT. ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОСТАВЉЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА. ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ПОЧЕЛО ОКО 10^00 ЈЕР ЈЕ ОПРЕМА СТИГЛА И ПОСТАВЉЕНА НА ПЛОЧУ ОКО 10^00. ОД 14^20 ДО 15^40 НИСМО ИМАЛИ СТРУЈУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Томић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 E222 10

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Грађ. инж. 410 C436 08

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: СВW ГРАЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ: 25.12.2023.

56

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 18^30 укупно 11^30 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	

Температура
У ..... час ..... С°
У ..... час ..... С°
У ..... час ..... С°

Време
..... (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

-ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ ПЧ2-ПЧ3 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ПРЕДНАПРЕГНУТО ПРЕОСТАЛИХ 14 КАБЛОВА 4x22Ф15,7mm И 10x17Ф15,7mm: N4LEFT, N4RIGHT, N6RIGHT, N6LEFT, N5bLEFT, N5bRIGHT, N5aRIGHT, N5aLEFT, N2bLEFT, N2bRIGHT, N2aRIGHT, N2aLEFT, N1LEFT, N1RIGHT.
ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Бошко Т.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * 410 С436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Драгослав Јовановић * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * 1222 10

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НАКН 117+155,45
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВИ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 26.12.2023. 57

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	1	3	1	5		

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
..... (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ НИЈЕ ИЗВОЂЕНО:
ЗБОГ КВАРА НА МАШИНИ КОЈИ ЈЕ ОТКЛОЊЕН У 12^00 А
ПОТОМ НИЈЕ БИЛО МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ
(ЦЕМЕНТ, ВОДА).

ПРИМЕДБЕ

ВОЂИ ДНЕВНИК: Бошњак.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Одговорни извођач радова
410 C436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Драгослав Јовановић
410 L216 10
Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВК ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 27.12.2023.

58

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 15^30 укупно 8^30 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1	3	1		5	

Температура / Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ НИЈЕ ИЗВРШЕНО:
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ (ЦЕМЕНТ И ВОДА)
НИЈЕ ДОПРЕМЉЕН ДО КРАЈА РАДНОГ ВРЕМЕНА.
ДВЕ ЕКИПЕ СА ДВА КОМПЛЕТА ОПРЕМЕ ЧЕКАЛЕ НА
ГРАДИЛИШТУ ДО 15^30.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Драгослав Д. Јовановић — дипл. грађ. инж. — 416 — ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НАКН М7+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВИВ ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 28.12.2023.

59

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	1	3	1	3	8	

Температура — Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П16 – П17 (СВИХ 18 КАБЛОВА – 3x22Ф15,7mm И 10x17Ф15,7mm), ПОЉЕ П15–П16 (4 КАБЛА – 3x22Ф15,7mm И 1x17Ф15,7mm). ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ УНН 1341/23" СА ДВА КОМПЛЕТА ОПРЕМЕ.

"ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРА:

ВАЗДУХА – 12,7°C; ЕНДУЛЗИЈЕ – 13,9°C;

ВОДЕ – 9,8°C; ПРОТОЧНОСТ – 13,3сек. (Ф10mm.

ЦЕМЕНТА – 10,5°C;

- У 14^00 ПРЕКИНУТО ИНЈЕКТИРАЊЕ ЗБОГ НЕДОСТАТКА ВОДЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Бошко.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,75
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 29.12.2023.

60

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 16^30 укупно 9^30 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1	2	1	1	5	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П17 – П13 (СВИХ 18 КАБЛОВА – 8×22 Ф15,7mm И 10×17 Ф15,7mm), И П15 – П16 (11 КАБЛОВА – 5×22 Ф15,7mm И 9×17 Ф15,7mm) РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ УНМ ЛЈЦ41/23". *

"ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРА:

ВАЗДУХА – 11,9°C;
ВОДЕ – 9,3°C;
ЦЕМЕНТА – 10,2°C;
ЕНУЛЗИЈЕ – 12,5°C;
ПРОТОЧНОСТ – 13,5сек (НА Ф10mm)

* ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО СА ЈЕДНИМ КОМПЛЕТОМ ОПРЕМЕ, ЗАТО ШТО СМО ТРАЖИЛИ 4 ЧОВЕКА ЦЕО ДАН А ДОБИЛИ САМО ЈЕДНОГ.

ПРИМЕДБЕ

ДН ДНЕВНИК: БОЖИЋ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни извођач радова – Драгослав Д. Јовановић – 410 С436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Одговорни извођач радова – Драгослав Д. Јовановић – 410 С436 08

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИНС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+152,93
МЕСТО: ВРБНИЦ

ИНВЕСТИТОР: ОБW ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 30.12.2023.

61

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7⁰⁰ до 14³⁰ укупно 7³⁰ часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	3		1	4	8	

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
..... (сунчано, облично, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА ПЧ2 – ПЧ3 (СВИХ 18 КАБЛОВА: 3×22Ф15,7mm И 10×17Ф15,7mm) РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ VHM 1341/23, СА ЈЕДНИМ КОМПЛЕТОН ОПРЕМЕ И БЕЗ "РАДНИКА" ОБW-а.
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 13,0°C; ЕМУЛЗИЈЕ – 14,5°C;
ВОДЕ – 10,0°C; ПРОТОЧНОСТ – 13,2 сек. (НА ФЛОУ mm)
ЦЕМЕНТА – 10,7°C;

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 410 С436 08

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Драгослав Ј. Јовановић дипл. грађ. инж. 410 Г222 14 – ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: НОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: Врбас

ИНВЕСТИТОР: ОВW ГРАЂЕВИНА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

62

ДАН: среда ДАТУМ: 03.01.2024.

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 14^00 укупно 7 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2		1		3	

Температура
У ..... час ..... С°
У ..... час ..... С°
У ..... час ..... С°

Време
..... (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИШТА НИЈЕ ОДРАЂЕНО ЗБОГ КИШЕ КОЈА ЈЕ ПАДАЛА ЦЕО ДАН.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИНС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: ОВ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 04.01.2024. 63

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2	3	1		6	

Температура / Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П1-П2 РАСТЕЊСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ИНЈЕКТИРАНО ПРЕОСТАЛИХ 9 КАБЛОВА. ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ ИНН 13411/23. ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРЕ:
ВАЗДУХА – 11,2°С; ЕМУЛЗИЈЕ – 13,1°С;
ВОДЕ – 9,9°С; ПРОТОЧНОСТ – 13 сек. (ф10мм)
ЦЕМЕНТА – 10,2°С;

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ – Драгослав Д. Јовановић – дипл. грађ. инж. 410 22 10 – ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВИ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 05.01.2024. 64

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 14^00 укупно 7^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	1		1		2	

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИШТА НИЈЕ ОДРАЂЕНО ЈЕР ОПРЕМА ЈЕ ПРЕБАЧЕНА ТЕК ПРЕД КРАЈ РАДНОГ ВРЕМЕНА, САМО ОПРЕМА БЕЗ ЧЕЛЕНТА И ВОЛЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: БОЖИЋЕ.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,45
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВК ГРАДЊА ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: СРЕДА ДАТУМ: 17.01.2024.

65

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7³⁰ до 16³⁰ укупно ~~16³⁰~~ 9⁰⁰ часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	2		1	1	4	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П25 – П24 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ИНЈЕКТИРАНО 12 КАБЛОВА (8×22Ф15,7mm И 4×17Ф15,7mm
– ОБА РЕБРА). ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВРШЕНО ПРЕМА
ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ УНМ 1341/23".
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 9,6°С; ЕМУЛЗИЈЕ – 10,0°С;
ВОДЕ – 12,8°С; ПРОТОЧНОСТ – 13,5сек (Ф10mm)
ЦЕМЕНТА – 5,1°С;
ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЧЕЛО У 12³⁰ ЗБОГ ЧЕКАЊА ~~НА~~ ЦЕМЕНТ, И
НА ВОДУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: Божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Драгослав Ђ. Јованчић
410 F222 14
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА
410 C436 08

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИНС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: НОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВШ ПРАДНА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 18.01.2024.

66

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 16^30 укупно 9^30 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	1	5	

Температура — Време

У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)

У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)

У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П23 - П24. ИНЈЕКТИРАНО ПРЕОСТАЛИХ 6 КАБЛОВА 17Ф15,7мм У ПЛОЧИ
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П22 - П23. ИНЈЕКТИРАНО СВИХ 18 КАБЛОВА (8×12Ф15,7мм И 10×17Ф15,7мм)

ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ "ННИ13У1/23". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПОКРЕТЉИВОСТ:

"ТЕМПЕРАТУРА:

ВАЗДУХА - 10,5°С; ЕМУЛЗИЈЕ - 10,4°С

ВОДЕ - 9,8°С; ПОКРЕТЉИВОСТ - 13,7сек. (Ф10мм).

ЦЕМЕНТА - 7,3°С;

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕ ДНЕВНИК: Божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВК ГРАЂЕВ ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 19.01.2024.

67

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7^00 до 12^00 укупно 5^00 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1		4	

Температура

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НИШТА НИЈЕ ОПРАЋЕНО ЈЕР СЕ ПРВЕНСТВЕНО ЧЕКАЛО НА ВОДУ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ, А КАСНИЈЕ И ЗБОГ ВЕОМА ЛОШИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА СА ПАДАВИНАМА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИЛИ ДНЕВНИК: БОШЊАКОВИЋ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Драгослав Јовановић дипл. грађ. инж. 410 F222 ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Бојан С. 410 САДОВ ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО Вурбас
ИНВЕСТИТОР ОВК Градња ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Среда ДАТУМ 24.01.2024.

68

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 9⁰⁰ до 16³⁰ укупно 7³⁰ часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3		1	2	6	

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
..... (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П21 – П22 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ИНЈЕКТИРАНО 15 КАБЛОВА (12Ф15,7мм Х8кон и 1Ф15,7мм Х 7кон.).
- ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ УНМ 1341/23". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:

ТЕМПЕРАТУРЕ:
ВАЗДУХА – 6,8°C; СМУЉИЈЕ – 10,2°C;
ВОДЕ – 5,6°C; ПРОТОЧНОСТИ – 13,5 сек. (Ф10мм)
ЦЕМЕНТА – 5,1°C;

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: тачните.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: ОМВ ПРАЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 25.01.2024. 69

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 16^00 укупно 9^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	2	6	

Температура Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П21 – П22 (3 КАБЛА ПРЕОСТАЛА)
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П20 – П21 (ЧЕМО ПОЉЕ – 8×22ф15,7mm, И 10×17ф15,7mm)
- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П19 – П20 (2 КАБЛА 22ф15,7mm)

РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.

ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ ИМС 1541/23. ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ. ТЕМПЕРАТУРЕ:

ВАЗДУХА – 5,1°С; СМУЉИЈЕ – 10,1°С;
ВОДЕ – 7,6°С; ПРОТОЧНОСТ – 13,6сек. (ф10mm)
ЦЕМЕНТА – 5,0°С;

ПРИМЕДБЕ

ВОЂЕН ДНЕВНИК: ВОЖЊЕВ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,93
МЕСТО: ВРБАС
ИНВЕСТИТОР: ОБВ ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 26.01.2024.

70

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 7^00 до 15^00 укупно 8^00 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3		1	2	6	

Температура / Време
У ..... час ..... С° ..... (сунчано, облачно, киша)
У ..... час ..... С° ..... (брзина ветра)
У ..... час ..... С° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П19-П20 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. ИНЈЕКТИРАНО ПРЕОСТАЛИХ 16 КАБЛОВА (6×22 ф15,7mm И 10×17 ф15,7mm).
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВРШЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ УНИ 1341/23". ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ.
"ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА -5,3°C; ЕМУЛЗИЈЕ -10,2°C;
ВОДЕ -8,1°C; ПРОТОЧНОСТ.-13,5сек. (ф10mm)
ЦЕМЕНТА -5,0°C;

- СА ДАНАШЊИМ ДАНОМ ЗАВРШЕНИ СУ РАДОВИ КОНПЛЕТНИ НА ПРЕДНАПРЕЗАЊУ И ИНЈЕКТИРАЊУ УГОВОРЕНОГ ПЕЛА МОСТА.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК: [illegible]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 Г22 90

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — [illegible], 410 С4 08